

单位：海南天涯水业东部供水有限公司

检测日期：2020年3月26日

报出日期：2020年3月26日

项目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
结果	色度	浑浊度	嗅和味	肉眼可见物	水温	PH值	耗氧量	菌落总数	总大肠菌群	氨氮	二氧化氯	耐热大肠菌群
	度					PH						
水	35	1.34	0	有物	27	7.28	1.52			0.03		
出水	5	0.13	0		27	7.17	1.36				0.26	
3838 2002			3		35	6.9	6		10000	1.0		10000
5749 2006	15	1	味			6.585	3	100	检出	0.5	0.1	检出
检	水 检			5750 2006								

海南 供水 14