

# 西部供水水质常规日检测报告

## 水质常规日检验报告

检测日期：2020年07月05日

报出日期：2020年07月05日

单位：西部供水水质检测中心

|  |     |       |        |                 |         |      |      |           |       |        |       |       |
|--|-----|-------|--------|-----------------|---------|------|------|-----------|-------|--------|-------|-------|
| 样品名称：原水、出厂水                                  |     |       |        | 取样日期：2020年7月05日 |         |      |      | 取样地点：西部水厂 |       |        |       |       |
| 结果   | 1   | 2     | 3      | 4               | 5       | 6    | 7    | 8         | 9     | 10     | 11    | 12    |
|  | 色度  | 浑浊度   | 臭和味    | 肉眼可见物           | pH      | 耗氧量  | 二氧化氯 | 菌落总数      | 总大肠菌群 | 耐热大肠菌群 | 铁     | 锰     |
| 样品编号   | (度) | (NTU) |        |                 |         | m    | m    | m         | m     | m      | m     | m     |
| 2007051(原水)                                  | 15  | 4.76  | 无异臭、异味 | 有沉淀物            | 7.44    | 2.40 | /    | /         | /     | /      | 0.195 | <0.01 |
| 2007052(出厂水)                                 | <5  | 0.09  | 无异臭、异味 | 无               | 7.31    | 1.20 | 0.23 | /         | /     | /      | <0.02 | <0.01 |
| 铁  |     |       |        |                 |         | ≤6   |      |           |       | 10000  |       |       |
| GB3838-2002                                  |     |       |        |                 |         | ≤6   |      |           |       | 10000  |       |       |
| GB/T5849-2006                                | ≤   | ≤1    | 无异臭、异味 | 无               | 6.5-8.5 | ≤3   | ≥0.1 | ≤100      | 不得检出  | 不得检出   | ≤0.3  | ≤0.1  |
| 备注：因微生物（菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群）两天后才能出具结果，故不在表中列出。 |     |       |        |                 |         |      |      |           |       |        |       |       |