西部供水水质常规日检测报告

水质常规日检验报告

检测日期： 2023年01月31日

单位： 西部供水水质检测中心 报出日期： 2023年01月31日

样品名称：原水、出厂水 取样日期：20223年1月31日 取样地点：西部水厂

项 目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

结 果 色度 浑浊度 臭和味 肉眼可 pH 耗氧量 二氧 菌落 总大肠 耐热大肠 铁 锰 氨氮

见物 化 氯 总数 菌 群 菌 群

样品编 号 （度 ） （NTU） mg/L mg/L CFU/ml MPN/100mlMPN/100ml mg/L mg/L mg/L

2301311(原 水) 10 1.29 0、无 有沉淀物 7.58 1.24 / / / / - - 0.219

2301312(出厂水) ＜ 5 0.157 0、无 无 7.43 0.84 0.31 / / / - - -

GB3838-2002 ≤6 10000 1.0

GB/T5749-2006 ≤15 ≤1 无异臭、异味 无 6.5-8.5 ≤3 ≥0.1 ≤100 不得检.

.

䡧⒇䕖㈁



称

ᙦ䡡馴蘙

得检